

審核 2012-13 年度
開支預算

答覆編號

SB150

問題編號

0848

管制人員的答覆

總目： 30 懲教署

分目：

綱領： (1)監獄管理

管制人員： 懲教署署長

局長： 保安局局長

問題： 懲教署會於2012-13年度內，將會「改善工場、囚室及囚倉的消防裝置」，原因為何，與及該項計劃的詳情為何，包括開支預算及各項工程的時間表為何。

提問人： 林大輝議員

答覆： 懲教署現時管轄的 29 個懲教設施很多都是於七十年代或之前建造的，因此有必要改善院所的消防裝置以符合現今的標準。懲教署已積極與建築署在多個懲教院所進行改善消防裝置工程，主要包括在院所的工場、囚室及囚倉加添自動消防灑水系統、改善消防水龍頭和消防喉轆，及在主要建築物裝置火警警報系統等。

在現時 29 個懲教設施當中，有 3 個較新的設施在設計時已達現今的消防標準，有 10 個已完成相關的消防裝置改善工程。在 2012-13 年度，懲教署計劃在 8 間院所，包括歌連臣角懲教所、喜靈洲懲教所、喜靈洲戒毒所、荔枝角收押所、勵敬懲教所、赤柱監獄、塘福懲教所及小欖精神病治療中心繼續進行消防裝置改善工程，該些工程預計在 2014 年會全部完成。工程預算總開支約為 2,100 萬元。至於餘下 8 間院所，包括勵顧懲教所、壁屋懲教所、壁屋監獄、沙咀懲教所、石壁監獄、勵新懲教所、大欖女懲教所及大欖懲教所，懲教署正申請撥款以完成消防裝置改善工程。

簽署：

姓名：

職銜：

日期：

單日堅

懲教署署長

28.2.2012