

審核 2013-14 年度  
開支預算

答覆編號

SB219

問題編號

1529

管制人員的答覆

總目： 30 懲教署

分目：

綱領： (1) 監獄管理

管制人員： 懲教署署長

局長： 保安局局長

問題：

懲教署指來年會「提升工場，囚室及囚倉的消防裝置」，就此，政府可否告知本委員會：其提升計劃的具體方案，及所需的資金為何？

提問人： 郭榮鏗議員

答覆：

在懲教署管轄的 29 個懲教設施當中，有 3 個較新的設施在建造時已符合現行的消防標準，有 12 個設施已完成提升工場、囚室及囚倉的消防裝置改善工程，例如加裝自動消防灑水系統、警鐘等。懲教署會為餘下 14 個懲教設施繼續進行消防裝置改善工程，預計工程在 2014 年至 2017 年陸續完成。有關工程在 2013-14 年度預算總開支約為 1,495 萬元。

姓名： 單日堅

職銜： 懲教署署長

日期： 26.3.2013